УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Зырянская СОШ»
_____ Д.А. Шлюнько

График проветривания учебных кабинетов

Учебные помещения школы проветриваются во время перемен. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы

Температура наружного воздуха, °С	***Длительность проветривания помещений, мин.***	
	в малые перемены	***в большие перемены***
от +10 до +6	4 – 10	25 – 35
от +5 до 0	3 – 7	20 – 30
от 0 до - 5	2 – 5	15 – 25
от -5 до -10	1 – 3	10 – 15
ниже - 10	1 – 1,5	5 – 10